



TITAN EKO Sp. z o.o.
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica

POŚWIADCZENIE WYTWÓRCY

Poświadczamy, że zbiornik: **Bezciśnieniowy, dwuściankowy, naziemny, przeznaczony do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U.Nr 113poz.1211), w tym oleju napędowego.**

Typ: **FM 5000**

Nr seryjny: **D3281105(D2281105)**

Maksymalna temperatura pracy: **+50 °C**

Minimalna temperatura pracy: **-30 °C**

Pojemność nominalna: **5000 litrów**

Czynnik roboczy: **materiały ciekłe zapalne (Dz.U.Nr 113poz.1211)**

Nr rysunku zestawieniowego: **BT5000&FM5000 zbiornik zewnętrzny**

Ilość sztuk: **1**

został wyprodukowany i zbadany zgodnie z zatwierdzoną przez UDT dokumentacją znak:
Nr 029-C-03 oraz warunkami uprawnienia stanowiącymi załącznik do decyzji UDT.

Wynik badania pomyślny.

Zbiornik został poddany pneumatycznej próbie szczelności na ciśnienie próbne: **0,1 bar**
Wynik próby pomyślny.

DUPLIKAT

Rokietnica

2025 -06- 16


Kingspan Water & Energy Sp. z o.o.
ul. Topolowa 5, 62-090 Rokietnica
tel. 61 814-44-00 122

Data i podpis osoby odpowiedzialnej



CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DES ORGANISMES DE CONTRÔLE



URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
AMT FÜR TECHNISCHE ÜBERWACHUNG
OFFICE OF TECHNICAL INSPECTION
OFFICE DE LA SURVEILLANCE TECHNIQUE

1 **POŚWIADCZENIE BADANIA BUDOWY I PRÓBY CIŚNIENIOWEJ ODBIORCZEJ**

2 Nr poświadczenia

Nr zamówienia

3 Rodzaj urządzenia: *zbiornik bezciśnieniowy, naziemny, magazynowy, dwuściankowy do magazynowania oleju napędowego lub opałowego*

Oznaczenia: **BT/FM 5000**

4 Przepisy: *Rozporządzenie MG z 18.09.2001 (Dz. U. 113, poz. 1211)*
Pr EN 13341

Nr fabryczny:

D2121005(D5201005) D3281105(D2281105)
D4281105(D4281105)

5 Wytwórca/Dostawca: **TITAN-EKO Sp. z o.o.**

Rok budowy: **2005**

6 Adres wytwórcy: **ul. Topolowa 5, 62-090 Rokietnica k/Poznań**

7 **PARAMETRY URZĄDZENIA**

8	Przestrzeń	<i>robocza</i>	-----	-----
9	Najwyższe ciśnienie robocze [MPa]	<i>bezciśnieniowy</i>	-----	-----
10	Temperatura robocza [°C]	<i>-30 / +50</i>	-----	-----
11	Pojemność [m³]	<i>5.0</i>	-----	-----
12	Czynnik roboczy	<i>olej napędowy, olej opałowy</i>	-----	-----

13 **DOKUMENTACJA UZGODNIONA PRZEZ / NUMER REJESTRU/DATA, CLDT, DC-30-523/01-03, 30.09.2003**

14 **1. BADANIE BUDOWY**

15 Data **08.12.2005**

16 Urządzenie wykonano zgodnie z załączonym rys. nr **PDCGA473-b**

17 **2. PRÓBA CIŚNIENIOWA**

18 Data **08.12.2005**

19	Przestrzeń	<i>robocza</i>	-----	-----
20	Ciśnienie próbne [MPa]	<i>0.01</i>	-----	-----
21	Medium	<i>powietrze</i>	-----	-----
22	Wynik badania	<i>pomyślny</i>	-----	-----

23 **3. INNE BADANIA**

Ultradźwiękowe badanie grubości ścianki zbiornika, sprawdzenie wagi zbiornika, kontrola wizualna.

24 **4. UWAGI** *numery fabryczne w nawiasach są numerami zbiorników wewnętrznych*

25 Osprzęt nie badano* ; urządzenie podlega badaniom w miejscu ustawienia

26 Na dowód przeprowadzenia badań, które potwierdziły zgodność urządzenia z przedłożoną dokumentacją urządzenie zastało ostemplowane cechą: **D1922T**

27 *Wyposażenie pomiarowo- badawcze podlega nadzorowi metrologicznemu Kujawska Fabryka Manometrów, typ 12062871 świadectwo sprawdzania 26/2004*

28 Osprzęt zbiornika nie podlega dozorowi jednostki UDT

29 **Rokietnica, dnia 08.12.2005**

Inspektor
Urzędu Dozoru Technicznego



mgr inż. Marek Wawrzynkiewicz

Podpis inspektora

30 Załączniki: -----

31 Dokumentacja techniczna według wymagań technicznych Urzędu Dozoru Technicznego nr: **UC-19-118-W/1-01**

32*) Niepotrzebne skreślić

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 lipca 2009 roku firma Titan Eko Sp. z o.o. zmienia nazwę na

Kingspan Environmental Sp. z o.o. !

Zmianą nazwy firmy podkreśla jej przynależność do Grupy Kingspan – globalnego lidera w zakresie nowoczesnych metod budownictwa.

Firma Titan Eko Sp. z o.o. została założona przez Grupę Kingspan w 1999 roku. W początkowym okresie obsługiwała jedynie Klientów z rynku polskiego. Dziś z podpoznańskiej fabryki zaopatrujemy 16 krajów europejskich. Od początku działalności oferta firmy została dobrze przyjęta przez Klientów. Udało się także nawiązać długotrwałą współpracę z Dostawcami z rynku lokalnego.

To właśnie dzięki Państwu - naszym Klientom oraz Dostawcom - jesteśmy postrzegani jako solidny producent wyrobów o najwyższej jakości z zakresu ochrony środowiska.

Mamy nadzieję, że pod nową nazwą Kingspan Environmental Sp. z o.o. będziemy wspólnie kontynuować satysfakcjonującą współpracę.

Chcielibyśmy dodać, że zmianie ulega wyłącznie nazwa firmy. Wszystkie pozostałe dane rejestrowe spółki: KRS, NIP, REGON, adres siedziby oraz zarząd, a także dane oraz rachunki bankowe pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie zmiany nazwy firmy we wszelkich dokumentach wystawianych dla Kingspan Environmental Sp. z o.o.

Z poważaniem,



Piotr Antczak
General Manager



Michael Engsted
Managing Director Europe



Kingspan Environmental Sp. z o.o.
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica
Polska

Tel.: +48 61 814 44 00
Fax: +48 61 814 54 99
biuro@titan-eko.pl
www.titan-eko.com



2 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem **2 stycznia 2020 r.** nazwa naszej firmy zmienia się z **Kingspan Environmental Sp. z o.o.** na **Kingspan Water & Energy Sp. z o.o.**

Prosimy bardzo o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych oraz systemach księgowych i biznesowych.

Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy tylko nazwy firmy – wszystkie pozostałe dane, w tym również NIP, numer konta, numery telefonów i adresów pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Pat Freeman

Dyrektor Zarządzający

Kingspan Water & Energy Sp. z o.o.
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica, Polska

Tel. +48 61 814 44 00
Fax: +48 61 814 54 99
zbiorniki@kingspan.com
kingspanenergymanagement.com